

报告编号

SDRZJXNJ [2024] 236 号



雷电防护装置 定期检测报告

受检单位 日照磐钰环保科技有限公司

检测项目 车间、仓库等防雷检测

检测类别 定期检测

检测单位 日照市风云防雷科技有限公司



山东省气象局监制

注 意 事 项

1.根据国家有关法律规定，投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。雷电防护装置应每年检测一次，易燃易爆危险场所雷电防护装置应每半年检测一次。

2.检测报告必须有相关人员签字，并盖检测单位公章方能有效。电子印章有效。姓名章代替签字无效。

3.检测报告严禁私自修改。确须修改的，修改处必须加盖检测单位公章。

4.复印报告未重新加盖公章无效。

5.对检测报告有异议者，在收到检测报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6.遭受雷电灾害的单位和个人，应及时向当地气象主管机构报告。

7.此报告一式两份，一份存受检单位，一份存检测单位。

雷电防护装置定期检测报告总表

受检单位	日照磐钰环保科技有限公司		检测项目	车间、仓库等防雷检测
防雷类别	三类		项目地址	莒县招贤镇
联系人	王继军		联系电话	13863373616
检测日期	2024 年 7 月 2 日		天气状况	多云
报告有效期	2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日			
检测仪器 名称型号编号	游标卡尺（仪器编号：20114241）//2025.2.18 接地电阻测试仪 S-5019（仪器编号：033311894）//2025.2.18 钳形电阻测试仪 S-2000A（仪器编号：20210769）//2025.2.18 钢卷尺（仪器编号：201025）//2025.2.18 激光测距仪 DISTO A5（仪器编号：740689） 测厚仪 TN-8810（仪器编号：N231796） 等电位测试仪 SDW-2531T（仪器编号：81224001） 电涌保护器安全巡检仪 S-5105（仪器编号：13031181）			
检测依据	《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T21431-2015 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 《建筑物防雷装置施工与验收规范》 DB37/1228-2019 其它有关现行防雷技术规范			
存在问题 及整改意见	无			
检测结论	合格：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。			
检测人员	姓 名	身份证号后 6 位		签 字
	潘月荣	20004X		潘月荣
	孙崇龙	030035		孙崇龙
校核人	潘月荣		批准人	张如月



雷电防护装置定期检测表


项目名称	车间、仓库等防雷检测	检测分项	接地电阻	
检测部位		技术要求 (Ω)	测试阻值 (Ω)	结果评价
1#固废暂存库		≤ 4.0	1.50	合格
1#固废暂存库		≤ 4.0	1.51	合格
1#固废暂存库		≤ 4.0	1.50	合格
1#固废暂存库		≤ 4.0	1.51	合格
废气净化烟囱		≤ 4.0	1.50	合格
2#固废暂存库		≤ 4.0	1.51	合格
2#固废暂存库		≤ 4.0	1.52	合格
2#固废暂存库		≤ 4.0	1.49	合格
2#固废暂存库		≤ 4.0	1.52	合格
废气净化烟囱		≤ 4.0	1.51	合格
污水处理站		≤ 4.0	1.48	合格
污水处理站		≤ 4.0	1.51	合格
静电释放扶手(南)		≤ 4.0	1.48	合格
1#罐		≤ 4.0	1.51	合格
1#罐		≤ 4.0	1.50	合格
2#罐		≤ 4.0	1.51	合格
2#罐		≤ 4.0	1.50	合格
技术评定	所检项目符合国家现行防雷规范标准要求。			

雷电防护装置定期检测表

项目名称	车间、仓库等防雷检测	检测分项	接地电阻	
检测部位		技术要求 (Ω)	测试阻值 (Ω)	结果评价
3#罐		≤ 4.0	1.48	合格
3#罐		≤ 4.0	1.51	合格
4#罐		≤ 4.0	1.51	合格
4#罐		≤ 4.0	1.51	合格
静电释放扶手（北）		≤ 4.0	1.50	合格
管道接地		≤ 4.0	1.51	合格
管道接地		≤ 4.0	1.49	合格
预处理车间		≤ 4.0	1.51	合格
预处理车间		≤ 4.0	1.49	合格
预处理车间		≤ 4.0	1.50	合格
预处理车间		≤ 4.0	1.50	合格
废气净化烟囱		≤ 4.0	1.49	合格
低压配电室		≤ 4.0	1.51	合格
低压配电室		≤ 4.0	1.52	合格
办公楼		≤ 4.0	1.51	合格
办公楼		≤ 4.0	1.50	合格
办公楼		≤ 4.0	1.49	合格
技术评定	所检项目符合国家现行防雷规范标准要求。			

雷电防护装置定期检测表

项目名称	车间、仓库等防雷检测	检测分项	接地电阻	
检测部位		技术要求 (Ω)	测试阻值 (Ω)	结果评价
办公楼		≤4.0	1.51	合格
地磅		≤4.0	1.66	合格
以下空白				
技术评定	所检项目符合国家现行防雷规范标准要求。			

统一社会信用代码 913711027326165219		营业执照 (副本) 1-1		 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息	
名称	日照市风云防雷科技有限公司	注册资本	捌拾万元整		
类型	有限责任公司	成立日期	2001年 10 月 25 日		
法定代表人	韩金成	住所	山东省日照山海天旅游度假区卧龙山街道山海路 路北、陶家村西南300米		
经营范围	许可项目：雷电防护装置检测；建设工程设计；各类工程建设活动；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：气象信息服务；工程管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；汽车租赁；办公设备销售；办公设备租赁服务；仪器仪表销售；对外承包工程；电气设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
		登记机关			
2022 年 06 月 22 日					

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

	单位名称：日照市风云防雷科技有限公司
雷电防护装置 检测资质证 (副本)	资质等级：甲 级
	资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置检测。
证书编号：1122016012	
有效日期：2021.10.18~2026.10.17	
总 编 号：10619	
中国气象局印制	
	发证机关：山东省气象局
	发证日期：2021 年 10 月 12 日



**国标规范、运作有序
兢兢业业、防雷减灾**

日照风云防雷科技有限公司

检测资质等级：甲级

资质证书编号：1122016012

电话：0633-6887200