

日照磐岳环保科技有限公司

暂存库火灾演练

演练方案



二〇二零年三月

火灾演练

一、火灾汇报

车间巡查员工发现火灾后及时用对讲机向暂存库主任汇报（汇报情况着火物料）。

暂存库主任根据火灾大小决定是向公司领导汇报或是否火灾报警。

二、火灾扑救

暂存库主任接到火灾报告后，第一时间安排人员用灭火器灭火，同时组织人员赶赴现场，安排两个铺设消防水带，开消防栓等。并安排人员进行警戒。

三、事故水环保处置

火灾扑救完第一时间对污水进行堵漏，收集，并安排化验室取样化验，根据水质制定处置方案，

四、人员抢救

公司后勤人员接到公司领导安排后及时赶赴现场，根据现场情况将应急器材搬到现场，抢救伤员，严重者立即送医院等。

五、演练人员分工

现场指挥：王晓明

灭火器组：管仁会、谢充强

消防水带组：王德区、王书光

警戒组：李玉敢、王秀文

救护组：孙金香

化验室：唐西举

演练点评

通过这次现场处置应急预案演练，锻炼了我们对于事故应急处置的能力，加深了员工对消防安全应急救援的学习，提高了我们对消防器材正确使用的实战能力，使员工清晰的认识到如何应对突发紧急情况。为公司安全生产工作的开展起到了积极作用。实现了“安全、有序、快速”应对事故的目标。强化了我们在紧急情况下的应急反应能力。提高了各部门协同作战应对突发事件的指挥和处置能力。

这次演练达到了我们预期的演练效果，今后我们还要多组织此类事故应急预案的专项演练。锻炼事故应急处置能力。

此次演练我们也存在一些不足之处，指挥和协调不顺畅，需要我们经常练习达到熟练掌握的效果。

现在我宣布，演练到此结束。

日照磐岳环保科技有限公司应急演练签到表

演练时间

2020年3月12日

序号

姓名

部门

序号

姓名

部门

1

王晓明

暂存库

16

2

梁仁会

暂存库

17

3

李王敏

暂存库

18

4

谢礼强

暂存库

19

5

王德区

暂存库

20

6

王书光

暂存库

21

7

王秀文

实验室

22

8

唐西华

实验室

23

9

王金福

安环

24

10

周文

安环

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

演练内容:

暂存库 火灾模拟 演练



应急预案演练记录

应预演 02

预案名称	暂存库火灾现场处置方案			演练地点	暂存库一号库
组织部门	安环部	总指挥	刘永富	演练时间	2020.3.12
参加部门和单位	暂存库员工				
演练类别	☒ 实际演练 ☐ 桌面演练 ☐ 提问讨论式演练 ☐ 全部预案 ☒ 部分预案			实际演练部分： 应急救援器材的使用	
存在问题	个别演练不够到位，演练不够真实				
改进措施	加强应急演练方面的学习，多组织几次实战演练。在实践中提升应急处置能力。				
预案适宜性充分性评审	适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☐ 职责明确，操作熟练 ☒ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练			
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☐ 全部人员防护到位 ☒ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位			
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务			
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练			
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 消防部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 医疗救援部门： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 周边政府撤离配合： ☐ 按要求配合 ☐ 不配合			
总结	通过演练，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，积累了处理紧急事故的实战经验				

记录人： 宋解放

时间： 2020.3.12

日照磐岳环保科技有限公司

暂存库火灾

演练记录

日照磐岳环保科技有限公司

二零二零年三月



火灾现场处置 演练记录

2020年3月12日早上8时，演练开始。

岗位巡查工王秀文发现暂存库一号库西侧吨包冒烟，立即用对讲机向暂存库主任王晓明汇报。报告王主任，发现一号库西侧吨包冒烟，请指示。

王主任接到汇报后第一时间集合暂存库人员立即到暂存库一号库西门口集合。准备灭火器消防水带。各小组听到指令后，根据平时分工，第一时间携带相关应急器材赶赴暂存库西侧集合，同时检查灭火器、消防水带。

王主任安排李玉敢、王秀文在暂存库一号库北侧进行警戒，阻止无关人员进入，同时疏散周边员工。



王主任安排管仁会、谢充强利用灭火器给冒烟吨包灭火。



车间内无风，人员站在离出入口较近的西侧，对准冒烟吨包喷射灭火器，两人互相配合，同时做好个人防护。

王主任安排王德区、王书光铺设消防水带



消防水带铺设到吨包处后，一人抱持消防水枪，一人缓慢开启消防栓。确保水压逐步上升。

经过灭火器组跟消防水带组的努力扑救下，吨包冒烟着火被扑灭。消防水流到车间下水道内。

王主任安排管仁会、谢充强利用沙土填堵污水。



王主任安排化验员对车间地沟水进行取样化验。



化验室对废水进行取样化验，化验结果出来后汇报公司领导如何处理。

经取样后，公司领导安排人员打开阀门井，经事故水排到事故水池。并商讨事故水处置方案。

急救组对现场受伤人员进行检查抢救，本次车间演练无人员受伤情况。



最后，公司领导对演练进行点评总结



总结肯定了员工的应急处置能力，但也暴露出，使用消防器材不够熟练，消防水带铺设时打滚缠绕问题，下一步车间需要继续加强消防设施的使用方面培训。

同时指出，车间员工在应急时，自身劳保用品佩戴不够严谨，由于疫情影响所有员工都是佩戴得医疗防护口罩，但真有火灾时首先要确保自身安全，把防毒口罩佩戴好，确保不被烟尘呛到。

2020 年 3 月 12 日

演练总结

为了使公司全体员工了解消防基础知识，提高安全防范意识，增强自我保护能力，掌握对突发事件的应急处理能力。2020年3月12日，日照磐岳环保科技有限公司组织了一次暂存库车间级火灾演练。

本次演练由暂存库王晓明担任现场指挥，负责消防演练的组织与指挥。演练工作组分为：灭火器组，消防水带组，化验组，急救组。

当天早上8点，车间组织在暂存库一号库西门口集合。现场处置演练按照预定的，有序、紧张地进行。最后，刘永富对此次现场处置演练做了总评，对于演练结果给了充分的肯定，表扬了员工们听从指挥、行动迅速，要求大家要进一步提高应急事故和救援能力。

一、演练前培训

演练前我部组织了消防预案演练培训，使现场人员掌握一定的消防知识，增强员工在紧急情况下的应变能力，自我防护能力，学习了有关消防知识和消防器材的使用方法，并掌握消防逃生技能及注意事项等。安环部利用张贴标语的形式大力宣传消防安全的重要性。

1、对应急预案系统进行培训讲解，对演练得流程进行梳理。



2、对手提式灭火器的使用进行培训讲解



3、对消防栓及消防水带使用进行培训及讲解



4、对推车式灭火器进行培训讲解



一、取得的成绩

员工的安全意识有所提高，对消防设施的使用及演练有了进一步了解。对应对突发事件的应急能力有所提高，大部分救援小组成员人能有效参与演练。对今后应对突发事件能力有一定的提高。

培训及演练过程中，员工们的团队凝聚力得到了升华。应急领导小组的组织能力、指挥能力和应急应变能力也得到了锻炼。基本上达到了现场处置演练的目的。

二、不足之处

总结肯定了员工的应急处置能力，但也暴露出，使用消防器材不够熟练，消防水带铺设时打滚缠绕问题，下一步车间需要继续加强消防设施的使用方面培训。

同时指出，车间员工在应急时，自身劳保用品佩戴不够严谨，真有火灾时首先要确保自身安全，把防毒口罩佩戴好。二是本次演练，员工距离假设冒烟的吨包太近。真有火灾时这个距离是不合适的。要求车间引起重视。